ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 5017
от 29.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

_____ А.Н. Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 976

1. **Наименование продукции**: Здания мобильные контейнерного и сборно-разборного типа DoorHan.

2. **Организация-изготовитель:** ООО «ДорХан — Торговый Дом», адрес: 143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая, д. 120.

3. **Получатель заключения**: ООО «ДорХан — Торговый Дом», адрес: 143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая, д. 120.

4. **Представленные материалы:**
- ТУ 5363-003-18897806-2016 «Здания мобильные контейнерного и сборно-разборного типа DoorHan»;
- Протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» Управления делами Президента Российской Федерации (Аттестат № РОСС RU.00001.510440 Федеральной службы по аккредитации, Срок действия с 26 декабря 2013 г. по 26 декабря 2018 г.) № 11/134 - 394ПР-16 от 18 ноября 2016 г.

5. **Область применения продукции:** для нужд строительства и других отраслей производства (пищевые, складские и бытовые помещения, автомобильные мойки), для временного пребывания и размещения необходимых приспособлений и оборудования.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на основании представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

Здания мобильные изготовлены из стального каркаса и сэндвич-панелей (стальной оцинкованный лист покрытый полиэфирной эмалью, с утеплителе из минеральной плиты)

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

- Интенсивность запаха образца в естественных условиях, балл - не более 2;
- Миграция химических веществ в модельную среду (воздушная среда, температура в камере 23°С, время экспозиции - 24 часа), мг/кг, не более:

  Акрилонитрил - 0,03; Дибутилфталат - 0,10; Диоктилфталат - 0,02; Стирол - 0,002; Формальдегид - 0,01; Этиленгликоль - 0,30; Ангидрид фосфорный - 0,05; Диоксид серы - 0,05;
- Индекс токсичности, % - 70 – 120;
- Эффективная удельная активность (Аэфф.) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K, Бк/кг – не более 370.

ВЫВОДЫ

На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Здания мобильные контейнерного и сборно-разборного типа DoorHan, предназначенная для нужд строительства и других отраслей производства (пищевые, складские и бытовые помещения, автомобильные мойки), для временного пребывания и размещения необходимых приспособлений и оборудования, соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (разделы 6 и 11).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации продукции должны быть в соответствии с требованиями «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 г.», ТУ 5363-003-18897806-2016 «Здания мобильные контейнерного и сборно-разборного типа DoorHan», действующей нормативной документацией.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области» А.А. Брыченков